



# Безопасность

при использовании  
газовых  
приборов



# Не используйте газовые приборы, если



- ⓘ нет тяги в дымоходах и вентканалах
- ⓘ нет нужного для сгорания газа притока воздуха (в помещении нет или закрыты окна и форточки, приточные устройства в наружных стенах/окнах)
- ⓘ имеются устройства электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренные проектной документацией

# НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО



сообщите  
в аварийно-  
диспетчерскую  
службу об:



утечке газа  
или срабатывании  
системы контроля  
загазованности



отсутствию/нарушению  
тяги в дымовых  
и вентканалах



отклонении величины  
давления газа





## НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

сообщите  
в аварийно-  
диспетчерскую  
службу об:

- ! повреждении газового оборудования
- ! чрезвычайных ситуациях при пользовании газом
- ! протекании через оборудование токов утечки, замыкании на корпус оборудования и уравнительных токов

# ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП



представителей  
специализированных  
организаций, поставщиков  
газа к оборудованию  
в целях:

**1** техобслуживания, ремонта,  
установки, замены  
или диагностики  
оборудования

---

**2** приостановки подачи газа  
в случаях, предусмотренных  
законом



# ЧТО ДЕЛАТЬ,

если вы обнаружили  
утечку газа  
или сработала  
система контроля  
загазованности ?

- ⓘ немедленно прекратите  
пользование газовым  
оборудованием
- ⓘ перекройте запорную арматуру  
на оборудовании и ответвлении  
к нему





- ⓘ если в помещении есть баллон с газом, закройте его вентиль
- ⓘ обеспечьте приток воздуха в помещение
- ⓘ не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе освещение, электрзвонок, мобильный телефон и др.
- ⓘ не зажигайте огонь и не курите
- ⓘ убедитесь, что все люди покинули загазованное помещение



по возможности оповестите об опасности жильцов соседних помещений и тех, кто находится в подъезде или на лестничной клетке



покиньте помещение



оказавшись в безопасном месте, сообщите об утечке газа по телефону аварийно-диспетчерской службы

**112**

*с мобильного  
телефона*

---

**04**

*со  
стационарного*